



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Эдита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс:+7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

Главе администрации (исполнительно-  
распорядительного органа) городского  
поселения «Город Балабаново»  
**В.В. Парфенову**

Исх.№ 735-17 от 15.02.2017  
На исх.№ 448/010116 от 10.02.2017

« О предоставлении технических условий подключения  
к сетям канализации»

### **Уважаемый Вячеслав Викторович!**

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» (далее – ГП «Калугаоблводоканал», Предприятие), рассмотрев Ваше обращение от 13.02.2017 вх. № 735-17 по вопросу предоставления технических условий на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры (водоотведения), планируемых объектов капитального строительства на формируемом земельном участке с кадастровым номером 40:03:110201:1356, вид разрешенного использования: «Многоквартирные жилые дома этажностью 5-14 этажей включительно» по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, сообщает следующее.

Предприятие направляет в Ваш адрес технические условия (технологического присоединения) по вышеуказанному объекту.

Ранее выданные технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения за № 6426-16 от 13.01.2017 года считать недействительными.

**Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер**



**В.И. Макаров**



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс: +7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

Исх.№ 735-17 от 15.02.2017  
На исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Технические условия подключения (технологического присоединения)  
объекта капитального строительства к сетям  
инженерно-технического обеспечения**

|  |  |
|--|--|
| Основание:   | Заявка о выдаче технических условий от 13.02.2017 вх. № 735-17   |
| Причина обращения:                                   | Новое строительство  |
| Объект, его целевое назначение:                      | Многоквартирные жилые дома этажностью 5-14 этажей включительно   |
| Адрес объекта:                                       | Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина  |
| Кадастровый номер земельного участка:                | 40:03:110201:1356  |
| Заявитель:   | <b>Администрация (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново»</b>  |
| Организация водопроводно-канализационного хозяйства: | <b>ГП «Калугаоблводоканал»</b>   |
| Срок подключения объекта:                            | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п.106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ №644 от 29.07.2013.  |
| Особые условия:                                      | <p><b>Ранее выданные технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения за № 6426-16 от 13.01.2017 года считать недействительными.</b></p> <p>В связи с отсутствием технической возможности подключения объекта Заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках подключения на границах земельного участка, и общесистемные мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем холодного водоснабжения (включая строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения).</p> <p>В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях, которые предусмотрены настоящим документом.</p> <p>Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта, указанного в Вашей заявке будет рассчитана на основании Постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», поскольку величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 3,0 м<sup>3</sup>/час. Размер платы за подключение будет установлен органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам</p> |

холодного водоснабжения и водоотведения, возможно осуществить на основании договора о подключении в порядке, предусмотренном ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Срок действия технических условий подключения

Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 (три) года с даты их выдачи. При этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП «Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

|    |   |   |                     |      |                     |               |     |
|----|---|---|---------------------|------|---------------------|---------------|-----|
| 1. | Точка подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоснабжения                      | Место присоединения располагается на границе земельного участка с кадастровым номером 40:03:110201:1356.                    |                     |      |                     |               |     |
| 2. | Подача холодной воды (питьевой, технической) из централизованной системы водоснабжения общим расходом | 92,5  | м <sup>3</sup> /сут | 15,6 | м <sup>3</sup> /час |               |     |
| 3. | Геодезическая отметка верха трубы в точке подключения (технологического присоединения)                | Уточняется при проектировании   |                     |      |                     |               |     |
| 4. | Пожаротушение   | внутреннее  | -                   | л/с  | наружное            | 25            | л/с |
| 5. | Гарантированный напор в месте присоединения (перед началом проектирования подлежит уточнению)         |   |                     |      | 10                  | м.вод. столба |     |
| 6. | Требования по обеспечению соблюдения пожарной безопасности  | Выполнить согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* |                     |      |                     |               |     |

**ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

|    |  |   |                     |      |                     |  |  |
|----|--|---|---------------------|------|---------------------|--|--|
| 7. | Точка подключения (технологического присоединения) объекта к сетям водоотведения       | Место технологического присоединения располагается на границе земельного участка с кадастровым номером 40:03:110201:1356. |                     |      |                     |  |  |
| 8. | Разрешаемый прием сточных вод в централизованную систему водоотведения общим расходом  | 92,5  | м <sup>3</sup> /сут | 15,6 | м <sup>3</sup> /час |  |  |
| 9. | Геодезическая отметка верха трубы в точке подключения (технологического присоединения) | Уточняется при проектировании   |                     |      |                     |  |  |

Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер



В.И. Макаров