

Открытое акционерное общество

«Малоярославецмежрайгаз»

ул. Коммунальная, 8, г. Малоярославец

249096, Калужская обл, РФ

телефон: (8-484-31) 2-69-05

факс: (8-484-31) 2-69-05, 2-69-06

E-mail: mmrg@Kaluga.ru

Главе Администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
городского поселения
«Город Балабаново»
Парфенову В.В.

30.01.17 № 118

На № _____

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На Ваш запрос исх. № 3783/01.01-18 от 26.12.2016 г. по поводу выдачи технических условий на подключение к газораспределительным сетям в дальнейшем объекта капитального строительства земельного участка с кадастровым номером: 40:03:110201:1356, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-14 этажей включительно, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, что существует техническая возможность подключения (технологического присоединения) данного земельного участка (объекта капитального строительства) к газопроводу среднего давления по ул. Гагарина к ГРП ул. Лесная, принадлежащего ОАО «Малоярославецмежрайгаз».

Для получения технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения необходимо предоставить:

- Запрос о предоставлении технических условий (установленного образца). При расходе газа более 5 м.куб.час необходимо выполнить теплотехнический расчет.
- Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства.
- Ситуационный план земельного участка.
- Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя)
- Свидетельство о праве собственности на строение.

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сообщает, что согласно СП 42-101-2003 должно быть выдержано расстояние от газопровода среднего давления $P_{расч} = 0,3$ МПа. до фундамента сооружения не менее 4 м., а также сообщаем, что вблизи выделяемого участка проходит газопровод высокого давления, принадлежащий ООО КМДК «Союз-центр» (бывш. АО «Плитспичпром»). Для определения границ выделяемого земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов необходимо получить согласование у собственника газопровода.

Генеральный директор

С.П. Никулин